Artefacto de iluminación tipo tortuga redonda

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación

código: **XATR**

INFORMACION GENERAL

Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas, para iluminación general de entradas, sendas peatonales, muelles de carga en lugares como:
- refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas.
- cámaras de pinturas y/o manipuleo de solventes, laboratorios de ensayos, plantas farmacéuticas, etc.

Pueden alojar lámparas incandescentes o bajo consumo.
Pueden ser montadas contra la pared o contra el cielorraso.

PRESENTACION

Fabricación
Cuerpo y reja en aleación de aluminio. Vidrio de borosilicato y portalámpara de porcelana. (sin lámpara).

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas
1 acceso (Ver Códigos y Dimensiones)
- 3/4" N.P.T. (Rosca Cónica Americana)

LAMPARAS ADMISIBLES:

- Incandescentes hasta 100W.
- Bajo consumo hasta 19W. (Tipo Mini spiral T2 GE)

Código	Lámparas admisibles			Acceso	Peso unit. (kg.)	Empaque mín. (unid.)
	Consumo	Tipo	Rosca / Base			
XATR	100W	Incandescente	E27	3/4" NPT	2,6	1
	19W	Bajo Consumo				

Las dimensiones y pesos son aproximados. .



Ejemplo de pedido

XATR
Artefacto de iluminación tipo tortuga redonda.